

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Акту приемки законченных работ по благоустройству Парка «Центральный» в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области от 28.11.2017г.

### АКТ О НЕДОДЕЛКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ


Мы, нижеподписавшиеся, администрация рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области, выступающая от имени муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области, в лице главы рабочего поселка Ордынское Семенова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания АНИС» (ООО «СК АНИС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Татосян Нары Борисовны, действующая на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящий Акт о том, что в период проведения сдачи-приемки работ по **Благоустройству парка «Центральный» в р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области** Приемочной комиссии нами были обнаружены следующие недостатки, дефекты:

- ✓ Тип покрытия I; 223,05 м<sup>2</sup>.  
Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе уложена с нарушениями (СНиП ПМ0-75). Неровности плоскости поверхности пешеходной дорожки, плитка имеет сколы и трещины.
- ✓ Тип покрытия II; 1417,65 м<sup>2</sup>.  
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ выполнено из некачественного материала, имеют многочисленные неровности поверхности, уплотнение некачественное (поры и трещины)
- ✓ Тип покрытия III; 254,30 м<sup>2</sup>.  
Установка бортовых камней бетонных произведена с отклонениями от СНиП ПМ0-75.
- ✓ Игровой комплекс «Русский Терем» артикул 20335.  
Площадка не отсыпана и не выровнена;  
которые должны быть устранены до «01» июня 2018г.

**Заказчик**  
Директор ООО «СК АНИС»

  
Н.Б. Татосян

**Подрядчик**  
Глава р.п. Ордынское  
Ордынского района  
Новосибирской области

  
С.Н. Семенов